



## ANBUDEFÖRFRÅGAN PÅ BERGVÄRME

Kronoby kommun begär in anbud på bergvärme till Solrosens daghem i Nedervetil.

### Beställare

Kronoby kommun  
Säbråvägen 2  
68500 Kronoby

Kontaktperson:  
Stefan Fagnäs  
tel. 040-138 5653  
[stefan.fagnas@kronoby.fi](mailto:stefan.fagnas@kronoby.fi)

### Innehåll

Kommunen begär in anbud på bergvärme enligt följande:

- Energibrunn med aktivt djup på 255 m
- 50 mm kollektorrör
- 50 mm isolerade rör in till tekniska utrymmet
- Avstängningsventil i tekniska utrymmet
- Systemet fyllt med Naturet Geosafe -17 C (eller motsvarande)
- Provtryckning av systemet
- Borttransport av borrhavfall

-Kommunen handhar tillståndsförfarandet

### Installationsplatsen

Solrosens daghem, Kyrkbackavägen 16, 68410 Nedervetil.  
Energibrunnen borras på baksidan av byggnaden c. 4 m från tekniska utrymmets yttervägg.

### Inlämnande av anbud

Anbuden ges med moms 0% och inlämnas elektroniskt till adressen [upphandlingar@kronoby.fi](mailto:upphandlingar@kronoby.fi) senast 23.02.2024 kl 12:00.

Kronoby 31.01.2024

Stefan Fagnäs  
fastighetsansvarig

### Bilagor

1. Polypoints planritning från 29.01.2024

Energibrunn aktivt  
djup ~255 m.  
50mm kollektorrör  
Lov att placeras på  
gränsen till granntomt.  
(ca 5m avstånd från huset)

Isolerade rör till  
energibrunn

LJ50LEEf13 Virt:0.8498 l/s P=10400W 63.809kPa

Befintlig shuntgrupp  
för "gröna"-huserts  
golvvärme.

SPIS O. LEKUTR.

13?  
Lekutrymme  
30 m<sup>2</sup>

FÖRRÅD

13?  
Förråd  
6 m<sup>2</sup>

FÖRRÅD

13?  
Rum  
17.9 m<sup>2</sup>

134  
WC/dusch  
6 m<sup>2</sup>

133  
PERS.UTR.  
11.9 m<sup>2</sup>

FÖ

E

KÖRRIDOR

tunnus/märke	muutos/ändring	suunnittelija/planerare	päiväys/datum
k.osa - stadsdel	kortteli - kvarter	tontti - tomt	viranomaisten arkistomerkinlöy - myndigheternas arkivanteckningar
toimenpide - åtgärd	Ventilations ändring	piirustuslaji - ritningens typ	Arbetsritning
juokseva nro - löpande nr	2	piirustuksen sisältö - ritningens innehåll	Planritning våning 1
kohde - objekt	Solrosen Daghem Kronoby Kommun 68410 Nedervetil	mittakaava - skala	1:50
työ no - arb. nr	1802	suunnittelija - planerare	Leif Hagen
suunn.ala - plan.område	LVI	piirtäjä - ritare	LHa
piirustus no - ritning nr	1802-LVI-10-001	tarkastaja - granskare	
päiväys - datum	29.01.2024	allekirjoitus - underskrift	

Windows 10 AutoCAD 2021 MagiCAD 2021



**PolyPoint** Ab  
Oy

Choraesusgatan 13 Choraeksuksenkatu  
JAKOBSTAD 68600 PIETARSAARI  
tfn/puh: 06-781 7600  
fax/faksi: 06-781 7622

29.01.2024