



ANBUDEFÖRFRÅGAN PÅ INSTALLATION AV VÄRMEPUMP

Kronoby kommun begär in anbud på installation av en värmepump vid Nedervetil servicecenter.

Beställare

Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 Kronoby

Kontaktperson:
Stefan Fagernäs
tel. 040-138 5653
stefan.fagernas@kronoby.fi

Innehåll

Kommunen begär in anbud på en värmepumpsanläggning:

- Den planerade värmepumpen är en Nibe F1355 43kW som är inverterstyrd med två värmepumpsenheter.
- Anläggningen förses med en ackumulatortank för värmen på 500 liter samt en egen 300 liters tank för bruksvattnet. Varmvattencirkulationens värmeförluster tas om hand med hjälp av en liten elberedare för cirkulationslinjen.
- OBS!** Se den bifogade projektbeskrivningen som är uppgjord av Polypoint / Leif Hagen för en mera detaljerad beskrivning (bilaga 2).

Installationsplatsen

Nedervetil servicecenter, Misterhultvägen 4, 68410 Nedervetil.

Inlämnande av anbud

Anbudet ges med moms 0% och inlämnas elektroniskt till adressen upphandlingar@kronoby.fi senast 15.04.2024 kl 12:00.

Kronoby 28.03.2024

Stefan Fagernäs
fastighetsansvarig

Bilagor

1. Polypoints situationsplan från 21.03.2024
2. Polypoints projektbeskrivning från 21.03.20241500